

Protokol o pravidelné revizi elektrického spotřebiče
dle ČSN 33 1600 ed.2

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Provozovatel - uživatel spotřebiče: **ILLKO, s.r.o.**
Masarykova 2226
678 01 Blansko

IČO: **49970780**
DIČ: **CZ49970780**

Spotřebič ID: 151373



Název:	Vrtačka	Příkon	230W
Inventární číslo:	AX-1373	Proud	1A
Výrobní číslo:	45A-4010	Napětí	230V
Kategorie:	ČSN 33 1600 ed.2 - Spotřebiče		
Připojení:	Vidlicí 230V		
Druh:	Držený v ruce	Třída ochrany:	II
Umístění:	Spotřebiče	Skupina:	E
		Délka šňůry v metrech:	15

Použité přístroje a platnost kalibrace:

REVEXprofi	Výr. číslo: 708043	Číslo kalib. listu: RProfi-1564M	Platnost do: 1.1.2012
REVEXprofi	Výr. číslo: 708091	Číslo kalib. listu: RProfi-0401	Platnost do: 23.12.2010

Prohlídka: Provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Zkouška chodu: Provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Měření: Provedeno s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

> Odpor PE obvodu 200mA	Rpe200mA:	0,10 Ω
> Izolační odpor 500V	Riso500V:	---
> Izolační odpor 250V	Riso250V:	> 100,00 MΩ
> Proud ochranným vodičem	Ipe:	---
> Proud ochranným vodičem	IpeInv:	---
> Rozdílový proud	Idif:	---
> Rozdílový proud	IdifInv:	---
> Dotykový proud	Id:	0,02 mA
> Dotykový proud	IdDif:	---
> Náhradní unikající proud	Isub:	---
> Příkon činný	P:	250 W

Výsledek revize:

SPOTŘEBIČ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNÝ PROVOZU

Poznámky k celk. hodnocení:

Revize byla provedena dne: **7.12.2010**

Řádný termín příští revize je nejpozději do: **7.12.2011**

Dodavatel: **Firma-dodavatel**
Veveří
602 01 Brno
IČO: **12345678** DIČ: **CZ12345678**

Revizi provedl a protokol vystavil:

Jan Novák
Evidenční číslo: **0895/5/13/R-EZ-W8C**
Tel.: 601 123 456
Email: pavelnovak@organizace-firma.cz

Se stavem spotřebiče byl uživatel seznámen dne: **7.12.2010**

Podpis uživatele:

Razítko a podpis technika: