

**Protokol o mimořádné revizi elektrického spotřebiče**

dle ČSN 33 1600 ed.2

Celkové hodnocení:

**Vyhovuje**

Provozovatel - uživatel spotřebiče: **ILLKO, s.r.o.**  
**Masarykova 2226**  
**678 01 Blansko**

IČO: **49970780**  
DIČ: **CZ49970780**

**Spotřebič ID: 151373**

Název:	<b>Vrtačka</b>	Příkon	<b>230W</b>
Inventární číslo:	<b>AX-1373</b>	Proud	<b>1A</b>
Výrobní číslo:	<b>45A-4010</b>	Napětí	<b>230V</b>
Kategorie:	<b>ČSN 33 1600 ed.2 - Spotřebiče</b>		
Připojení:	<b>Vidlicí 230V</b>		
Druh:	<b>Držený v ruce</b>	Třída ochrany:	<b>II</b>
Umístění:	<b>Spotřebiče</b>	Skupina:	<b>E</b>
		Délka šňůry v metrech:	<b>15</b>

Použité přístroje a platnost kalibrace:

**REVEXprofi**Výr. číslo: **708043**Číslo kalib. listu: **RProfi-1564M**Platnost do: **1.1.2012****REVEXprofi**Výr. číslo: **708091**Číslo kalib. listu: **RProfi-0401**Platnost do: **23.12.2010****Prohlídka: Provedena s výsledkem vyhovuje.**

Poznámky:

**Zkouška chodu: Provedena s výsledkem vyhovuje.**

Poznámky:

**Měření: Provedeno s výsledkem vyhovuje.**

Poznámky:

> Odpor PE obvodu 200mA	Rpe200mA:	0,10 Ω
> Izolační odpor 500V	Riso500V:	---
> Izolační odpor 250V	Riso250V:	> 100,00 MΩ
> Proud ochranným vodičem	Ipe:	---
> Proud ochranným vodičem	IpeInv:	---
> Rozdílový proud	Idif:	---
> Rozdílový proud	IdifInv:	---
> Dotykový proud	Id:	0,02 mA
> Dotykový proud	IdDif:	---
> Náhradní unikající proud	Isub:	---
> Příkon činný	P:	250 W

**Výsledek revize:****SPOTŘEBIČ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNÝ PROVOZU**

Poznámky k celk. hodnocení:

Mimořádná revize byla provedena dne: **7.12.2010**Řádný termín příští revize je nejpozději do: **7.12.2011**Dodavatel: **Firma-dodavatel****Veveří****602 01 Brno**IČO: **12345678**DIČ: **CZ12345678**

Revizi provedl a protokol vystavil:

**Jan Novák**Evidenční číslo: **0895/5/13/R-EZ-W8C**Tel.: **601 123 456**Email: **pavelnovak@organizace-firma.cz**Se stavem spotřebiče byl uživatel seznámen dne: **7.12.2010**

Podpis uživatele:

Razítko a podpis technika: